



VKF Anerkennung Nr. 18172

Inhaber /-in

Dietrich Isol AG
Industriestrasse 16
3700 Spiez
Schweiz

Hersteller /-in

Dietrich Isol AG
3700 Spiez
Schweiz

Gruppe

132 - Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen

Produkt

UNICEM / UNIAKUSTIK / UNITHERM / UNITEX (DECKSCHICHTEN)

Beschreibung

Holzwohle-Platte zementgebunden, Dmin=8.4mm, RD=579kg/m3

Anwendung

RF1

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '726411920-25-0221-02' (06.08.2025)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

18.12.2025

Ersetzt Dokument vom

04.11.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

